

ABR.272.6.2020

Lubaczów, dn. 14.07.2020 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa mostu na rzece Szkoło w ciągu drogi powiatowej nr 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa w miejscowości Budzyń w km 5+587**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Lubaczowski udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 4 udzielone odpowiedzi należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 1:** Aby zapewnić konkurencyjność postępowania i dostęp do uzyskania zamówienia większej ilości wykonawców posiadających wystarczającą zdolność techniczną i zawodową (zdobyta w okresie ostatnich 6 lat) prosimy o zmianę warunków udziału poprzez wydłużenie do 6 lat przed upływem składania ofert okresu, z którego wykonawca może wykazać się wymaganym doświadczeniem – SIWZ Rozdział 4 pkt. 4.1.4.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Na podstawie §2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. u. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu do 6 lat wydłuża okres, z którego wykonawca może wykazać się wymaganym doświadczeniem.

**Pytanie nr 2:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę konstrukcji, która przyniesie korzyści dla Zamawiającego w okresie eksploatacji, obniży koszty eksploatacji oraz zmniejszy uciążliwości w okresie budowy (Minimalny okres realizacji)?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuści zmianę konstrukcji pod nw. warunkami:

- konstrukcja zostanie zaakceptowana przez Projektanta, inspektora nadzoru i Inwestora,
- Wykonawca przedstawi nową konstrukcję, która gwarantuje nośność klasy "B" - obliczenia podpisane przez Projektanta z ramienia Wykonawcy, wraz z oświadczeniem, że konstrukcja jest pod względem techniczno-użytkowym bezpieczna i tożsama z zaprojektowaną konstrukcją,
- nowa konstrukcja jeśli jest konstrukcją stalową, to zespoloną (ciągłą). Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji stalowej z pomostem stalowym,
- konstrukcja będzie spełniała wymóg uzyskania rzędnych projektowanych niwelety - bez zmian,
- w przypadku zmian wysokościowych podpór, Wykonawca opracuje ich projekt zamienny, z wykazaniem, że ciężar podpór po zmianie ich geometrii, nie będzie powodował zwiększenia ich ciężaru,
- ciężar konstrukcji zamiennej będzie mniejszy lub równy ciężarowi konstrukcji projektowanej - co Wykonawca ma wykazać,
- termin wykonania mostu nie ulega zmianie.

STADOSTA  
*[Podpis]*  
mgr Zenon Swatek