

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. **„Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej nr 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa w miejscowości Budzyń w km 5+587”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Lubaczowski udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 4 udzielone odpowiedzi należy traktować jako modyfikacje treści SIWZ.

**Pytanie nr 1:** Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcję mostu stałego należy wykonać z nowych (zakupionych przez Wykonawcę) dźwigarów stalowych, a dźwigary z rozbiórki istniejącego mostu należy przewieźć na bazę Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak. Belki stalowe z rozbiórki przęsła środkowego przewidziano do ewentualnego wykorzystania przy budowie objazdu technologicznego.

**Pytanie nr 2.** Wobec rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a zamieszczonym przedmiarem robót prosimy o wyjaśnienie - czy przebudowę mostu należy wykonać połówkami z utrzymaniem ruchu wahadłowego na moście - czy Wykonawca ma wybudować obok most technologiczny i skierować na niego ruch samochodowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Przewiduje się wykonanie mostu przy całkowitym zamknięciu obiektu i wykonaniu mostu technologicznego dla ruchu pojazdów lekkich i pojazdów budowy. Dla ruchu ciężkiego Wykonawca opracuje i oznakuje objazd zastępczy innymi drogami publicznymi.

**Pytanie nr 3.** Czy Zamawiający posiada zezwolenie na budowę mostu technologicznego wg. dołączonego schematu. Prosimy o uzupełnienie rysunku schematycznego mostu objazdowego o informację jaka ma być jego długość (ewentualnie min. światło poziome). Na rysunku podano tylko min. rzędna spodu konstrukcji oraz szerokość mostu.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Most należy wykonać jako obiekt technologiczny. Wykonawca opracuje i złoży do Powiatu stosowny wniosek na realizację mostu technologicznego. Do koncepcji mostu technologicznego przyjęto most jednoprzęsłowy o świetle 13,95 m, tj. przy wykorzystaniu belek przęsła środkowego.

**Pytanie nr 4.** Prosimy o wyjaśnienie jakiej długości mają być grodzice (ścianka szczelna tracona wokół przyczółka od strony Kobylnicy oraz wokół filarów). Projekt podaje długość L=9m, natomiast wg przedmiaru grodzice mają długość 6m.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Długość grodzic wynosi 9,00 m.

**Pytanie nr 5.** Prosimy o podanie informacji z jakich grodzic ma być wykonana ścianka szczelna (minimalny wymagany wskaźnik wytrzymałości ścianki).

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zastosować minimum grodzice G62.

**Pytanie nr 6.** Prosimy o zamieszczenie schematu łożyskowania, wraz z podaniem sił działających na łożyska.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Przyjąć łożyska jednokierunkowo przesuwne lub nieprzesuwne.

Reakcja:  $R = 700 \text{ kN}$

Siła pozioma  $H = 30 \text{ kN}$

Współczynnik tarcia w łożyskach ruchomych przy przesuwie od temperatury max. 0,05.

**Uwaga:** w przypadku zastosowania innej konstrukcji niż w dokumentacji siły działające na łożyska należy przyjąć z obliczeń konstrukcji zamienną .

**Pytanie nr 7:** W nawiązaniu do treści SIWZ odnośnie wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna czy Zamawiający uzna wadium w postaci gwarancji bankowej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Gdyż z uwagi na zaistniałą sytuację z szerzącą się epidemią występują trudności w uzyskaniu i podpisaniu przez bank gwarancji w formie papierowej. Jeżeli tak, to prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących sposobu dostarczenia elektronicznego dokumentu (np. poprzez email).

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak, Zamawiający uzna wadium w postaci gwarancji bankowej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zapis dotyczący złożenia dokumentu w formie elektronicznej wraz z podaniem adresu email, na który należy go przesłać został zawarty w SIWZ na str. 13.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Powiat Lubaczowski modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

***1. Rozdział 9. Opis sposobu przygotowania ofert, Punkt 9.17. ofert otrzymuje brzmienie:***

9.17 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

**NAZWA I ADRES WYKONAWCY>**

**POWIAT LUBACZOWSKI  
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów**

**„Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej nr 1698R  
Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa w miejscowości Budzyń w km  
5+587”**

**Oferta - nie otwierać przed: 29-07-2020 r. godz. 10:30**

***2. Rozdział 10. Składanie i otwarcie ofert, punkty 10.1 i 10.3 otrzymują brzmienie:***

- 10.1 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **29.07.2020 r.** do godziny **10:00** w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów w Sekretariacie (**pok. nr 9**). Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Lubaczowie - od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00.
- 10.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.07.2020 r.** o godzinie **10:30** w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów **w pok. nr 15.**

**Wicestarosta  
mgr Paweł Głaz**