



RZ.ZPU.4.434.50.2021.ID

Powiat Lubaczowski
Ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie możliwości budowy przepustu w miejscu istniejącego obiektu mostowego przeznaczonego do rozbiórki – działka nr ewid. 2980 w miejscowości Ruda Różaniecka, gmina Narol, powiat lubaczowski.

W nawiązaniu do Państwa pisma znak ABR.033.3.2.2021 w sprawie jak w tytule, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli informuje:

- Działka nr ew. 2980 obręb Ruda Różaniecka, gmina Narol stanowi śródlądowe wody płynące skarbu państwa – rzeka Różaniec (identyfikator hydrograficzny ciek: 228272) w stosunku do której prawa właścicielskie wykonuje PGW WP, a planowany do rozbiórki most zlokalizowany jest w km ok. 9+640 ww. rzeki.
- Budowa przepustu, oraz prace w obrębie koryta rzeki powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć tamowanie przepływu wody w korycie rzeki, zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zmianami).
- Szczegółowe rozwiązania techniczne rozbiórki istniejącego mostu, budowy przepustu oraz innych prac przewidzianych do wykonania w korycie rzeki należy uzgodnić w tutejszym Zarządzie Zlewni,
- Zgodnie z art. 389 pkt. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), zgoda na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów - jest udzielana decyzją – pozwoleniem wodnoprawnym.
- Po uzyskaniu i uprawomocnieniu się ww. pozwolenia Inwestor powinien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi w zakresie lokalizacji infrastruktury (wzór wniosku w załączeniu), który należy złożyć w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z siedzibą: ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów.

Dyrektor
Zarządu Zlewni
Witold Bielecki

Otrzymują:

1. Adresat + zał.
2. Nadzór Wodny w Biłgoraju
3. a/a

[Signature]
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli
ul. Jagiellońska 17; 37-464 Stalowa Wola
tel.: +48 (15) 842 89 82 fax: +48 (15) 842 89 82
email: zz-stalowawola@wody.gov.pl