

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów – Basznia w km 0+005,50 – 0+739,40”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Lubaczowski udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści SWZ. Udzielone odpowiedzi zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy należy traktować jako zmianę treści SWZ.

Pytanie nr 1: Prosimy o sprecyzowanie, który z Zamawiających ma być wpisany jako beneficjent gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium?

W punkcie 1.1 :

„Upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych Zamawiających jest Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów”, natomiast w punkcie 1.4:

"Zamawiający" - Powiat Lubaczowski, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, Gmina Miejska Lubaczów, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów”

Odpowiedź Zamawiającego: Jako Beneficjenta wadium należy wskazać Powiat Lubaczowski.

Pytanie nr 2: Dot. branży sanitarnej zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków PŚ1 i PŚ2 z projektowanego według odrębnego opracowania złącza licznikowego zlokalizowanego na terenie przepompowni ścieków. W dokumentacji przetargowej brak w/w opracowania. Kto ponosi koszt budowy zasilania wraz z złączem licznikowym, inwestor czy wykonawca? Prosimy o złączenie warunków technicznych dla przedmiotowego przyłącza przepompowni do sieci oraz o stosowne uzupełnienie pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź Zamawiającego: Umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów przepompowni ścieków Zamawiający udostępni w załączeniu.

Pytanie nr 3:

W opisie technicznym oraz przedmiarach robót dot. branży sanitarnej brak pozycji dotyczącej połączenia kablowego pomiędzy układem sterowania typ RZS z rozdzielnicą, a złączem licznikowym, prosimy o stosowne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wewnętrzna instalację elektryczną przepompowni należy uwzględnić w komplecie poz. 4,1 4,2 (wraz z okablowaniem i uruchomieniem).

Pytanie nr 4:

W przedmiarach robót dot. branży sanitarnej brak dwóch studni rozprężnych SR1 i SR2, prosimy o stosowne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Uzupełniony przedmiar robót Zamawiający udostępnia w załączeniu.

Pytanie nr 5:

W opisie wyposażenia przepompowni jest umieszczony niejasny zapis o stalowym ramieniu wyciągowym do pomp mocowanym do pokrywy zbiornika. Obok przepompowni zostanie zamocowany żuraw słupowy fabrycznie wyposażony w ramię wyciągowe. Lokalizacja żurawia winna umożliwiać obsługę zarówno kraty koszowej jak i pomp. Czy wykonawca ma uwzględnić montaż dodatkowego ramienia na pokrywie zbiornika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy uwzględnić jeden żuraw obsługujący wyciąganie pomp i kraty (na wyposażeniu pompowni).

Pytanie nr 6:

Czy przepompownie mają posiadać system monitoringu jeżeli tak to prosimy o stosowne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przepompownie powinny zostać wyposażone w system monitoringu MRT-GSM zgodnie z projektem.

Pytanie nr 7:

Prosimy o załączenie brakujących dokumentów niezbędnych do analizy i poprawnej wyceny branży drogowej tj.: „Przekroje normalne, Przekroje poprzeczne, Profil podłużny, Rysunków szczegółowych, Tabeli robót ziemnych, Zestawienia zjazdów, Skrzyżowań, Chodników, Projektu stałej organizacji ruchu”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zaktualizowany OPZ Zamawiający udostępnia w załączeniu.

Pytanie nr 8:

W Pozycji przedmiaru nr 30, 30', 31, zamawiający wskazuje wykonanie (ulepszonych podłoża /podbudowy) stabilizowanych cementem prosimy o wskazane wymaganych wartości wytrzymałości na ściskanie dla poszczególnych pozycji, oraz dokonanie odpowiedniej zmiany w opisie pozycji przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć $R_m=2,5$ MPa – zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 9:

Zwarcamy się z prośbą o udostępnienie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zaktualizowany OPZ Zamawiający udostępnia w załączeniu.

Starosta

mgr Zenon Swatek