

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1692R Horyniec - Wólka Horyniecka – Kaplisze w km 0+000 - 3+950”

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Powiat Lubaczowski udziela odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz zmienia treść SIWZ poprzez doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia:

1.

Prosimy o potwierdzenie czy należy wykonać 2 sztuki studni rewizyjnych z rur żelbetonowych fi 50 cm na kanale z rur z tworzyw sztucznych fi 50 cm?

Wg poz. 3.7 należy wykonać 2 sztuki studni rewizyjnych z rur żelbetonowych fi 50 cm na kanale z rur z tworzyw sztucznych fi 50 cm. Sugerujemy, aby studnia rewizyjna miała średnicę co najmniej fi 100 cm w związku z trudnościami w wykonaniu studni rewizyjnej takiej samej średnicy jak średnica kanału.

**Odp. Zamawiającego:**

**Skorygowany kosztorys ofertowy i przedmiar robót (poprawiona poz 3,7 na fi 100) przekazujemy w załączeniu.**

2.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz zjazdów z wyszczególnieniem powierzchni zjazdu oraz długości przepustów na zjazdach.

**Odp. Zamawiającego:**

**Wykaz zjazdów przekazujemy w załączeniu.**

3.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz przykanalików wraz z ich długościami.

**Odp. Zamawiającego:**

**Wykaz przykanalików wraz z długościami przekazujemy w załączeniu.**

4. Prosimy podać lokalizację frezowań.

**Odp. Zamawiającego:**

**Lokalizację frezowań przekazujemy w załączeniu.**

**Załączniki:**

1. Skorygowany kosztorys ofertowy i przedmiar robót (poprawiona poz 3,7 na fi 100);
2. Zestawienie zjazdów;
3. Zestawienie przykanalików;
4. Zestawienie powierzchni frezowania.

**w z. Starosty**  
**Wiesław Huk**  
**Wicestarosta**